






NF C 15-100
AMENDEMENT 5




Evolution du nombre de prises 2P+T



Réseau de communication = 2 prises supplémentaires


Les prises RJ et TV sont à installer à proximité des prises de courant




1 circuit dédié de 6 prises
2,5mm²

hors prises spécialisées


Cuisine < 4m² =
3 prises



Décompte du nombre de prises par circuit prise par prise



Augmentation du nombre de prises par circuit




Nb d'interrupteurs différentiels
suppression de la notion de superficie du logement




Prises et éclairage sous
Min 2 inters diff 30mA
(continuité de service)

Min 2
inters diff 30mA


1 type A




1 type AC



imposé sous type A




Max 8
disjoncteurs sous
1 inter diff 30 mA




Calcul
protection différentielle


Interrupteur différentiel



Règle de l'amont ←



→ Règle de l'aval



Calibre Inter Diff



Calibre
du disjoncteur
de branchement

ou

Calibre Inter Diff



1x


somme
des calibres
des disjoncteurs
eau chaude sanitaire
et chauffage direct



1/2x


somme
des calibres
des disjoncteurs
des autres circuits

Réserve à prévoir **20%**




- ▶ Sans générer une rangée entière vide
- ▶ Minimum de 6 modules pour les logements collectifs

La GTL n'est pas obligatoire sur toute la hauteur du sol au plafond si les courants arrivent et partent :




Création de **L'ETEL** Espace Technique Electrique du Logement

Par dérogation
largeur ETEL
=
largeur GTL
+100mm




Réseau de communication


Emplacement dédié **pour la box** + 2 prises protégées sur un circuit dédié à prévoir
attendant de la GTL



Boîtes de connexion lumineuse
Dérogation d'installation




Dans le neuf
interdiction
des fixations à griffes



Autorisation possible quand c'est
la seule solution en rénovation

SALLE DE BAIN



NF C 15-100
AMENDEMENT 5

LES SOLUTIONS

legrand®

TOUS LES APPAREILLAGES
et les BOITES D'ENCASTREMENT
sont prévus pour des fixations à vis



PRISES SURFACE
Des prises propres
et qui le restent



IDEAL DANS UNE CUISINE

PRISES PRÉCABLÉES
Un seul raccordement
pour plusieurs prises



Prises précablées disponibles en version double triple et quadruple compacte

LA GTL LEGRAND
esthétique
facile à installer
largeur 18 ou 13 modules



SUPPORT BOX
POUR INSTALLER
LA BOX À PROXIMITÉ
DE LA GTL

NF C 15-100
AMENDEMENT 5

LES SOLUTIONS

2 USAGES AU MÊME ENDROIT prise surface + chargeur usb semi encastré

Remplace une prise existante
Mêmes fils, même boîte



Un chargeur USB 1000 mA
Pour charger à une vitesse optimale



Recharge : Smartphone, tablettes
MP3, MP4, GoPro, Consoles de jeux,...



RACCORDEMENT RAPIDE ET FIABLE

peigne horizontal



Répartition
automatique
par peigne

peigne vertical

