

DOCUMENT ÉLÈVE

Fiche de contrôles hors tension

Prescriptions	Pointage après exécution		Observations
	Non conforme	Conforme	
TABLEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE			
Schéma + repérage des circuits	☐	☐	
Connexions, serrages, absence de corps étrangers	☐	☐	
Correspondance entre le calibre des protections et les sections des conducteurs	☐	☐	
Calibre des appareils de coupure (inter., inter.dif., contacteurs)	☐	☐	
APPAREILLAGE – BOÎTE DE DÉRIVATION			
Étanchéité des boîtiers cloisons sèches, des boîtes de dérivation, des gaines	☐	☐	
Fixation des boîtiers cloisons sèches, des boîtes de dérivation, des appareillages	☐	☐	
Aplomb des appareillages	☐	☐	
RÉSEAU DE COMMUNICATION			
Liaison de la barrette de mise à la terre du tableau de communication au répartiteur de terre du tableau de répartition électrique	☐	☐	
Le repérage et l'étiquetage des prises de communication	☐	☐	